

Distribuzione

GRUPPO ENEL - DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI
INGEGNERIA E UNIFICAZIONE
Unificazione e Metodi di Lavoro

00198 Roma, via Ombrone 2
T +39 0683051 - F +39 0683055582
eneldistribuzione@pec.enel.it

DIS/IUN/UML

<~~~~~>

Spett.le
TMS CABINE
Via Votta - Area PIP Lotto 8
81020 VALLE DI MADDALONI (CE)

SER/DO/ACQ/APR
Approvvigionamenti Reti

Oggetto: Omologazione cabina Box DG2061 Ed 7.1

Facciamo seguito alla Vostra richiesta -prot. Enel DIS 0167458 del 08-02-2012 - con riferimento all'omologazione della cabina box:

Sigla costruttore	Tipo ENEL	Matricola
CABINA DG2061 ED 7.1	DG 2061	227280 - 227283

di cui alla nostra tabella di unificazione DG 2061 Ed. 7.1 del 10-02-2012, vista la documentazione inviataci di seguito indicata:

- documentazione tecnica da noi vistata in data 13-03 2012:
 - a) - relazione tecnica descrittiva contenente: caratteristiche dei materiali; dati di calcolo strutturale; caratteristiche geometriche;
- relazione tecnica generale;
 - b) calcolo di verifica del coefficiente di trasmissione termica sull'elemento di copertura, come richiesto al punto 4.5 delle prescrizioni;
 - c) istanza di richiesta dell'Attestato di qualificazione, al MMLLPP - servizio tecnico centrale, protocollata presso il Ministero delle Infrastrutture - Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - Servizio Tecnico Centrale;
 - d) caratteristiche del calcestruzzo e dell'acciaio utilizzato sulla scorta di prove eseguite presso un Laboratorio Ufficiale;
- documentazione di Tipo A (§ 10.2.1 della specifica in oggetto) da noi approvata e vidimata in data 13-03-2012:
 - e) piante, prospetti e sezioni;
 - f) schede tecniche relative a:
 - fluidificanti-impermeabilizzanti utilizzati per additivare il calcestruzzo;
 - coibentazione e impermeabilizzazione della copertura;
 - rivestimento murale - plasticò idrorepellente utilizzato per le pareti esterne e pitture per l'interno;
 - componenti costituenti l'impianto di illuminazione interna;





Distribuzione

- g) schema di sollevamento completa dei dati richiesti.
- h) disegno della targa di identificazione
- i) rapporto sulle Prove di tipo eseguite sul prototipo ai sensi del punto 5.1 della specifica DG2061 ed 7.1;

Vi comunichiamo che per il materiale sopra indicato, prodotto nel Vostro stabilimento situato in Via Votta – Area PIP Lotto 8 - 81020 Valle di Maddaloni (CE) è stata accertata la conformità alla specifica DG 2061 Ed '07.1 del 10-02-2012.

Con l'occasione Vi ricordiamo che la documentazione non riservata di tipo "A" e quella riservata di tipo "B", rimarrà in Vostro possesso e dovrà essere esibita a richiesta di nostri rappresentanti.

I documenti suddetti, non potranno essere modificati senza nostra preventiva autorizzazione e gli esemplari del materiale che ci fornirete in futuro dovranno essere ad essi conformi, pena la revoca dell'omologazione.

Fabio Giammanco
IL RESPONSABILE

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Servizi e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.

Allegati:

Copia a:

DIS/QSA/QUA
Qualità ed Affidabilità

DIS/SVR/GAM
Gestione Appalti, Materiali e Logistica

DIS/IUN/UML/VDR
Vendor Rating

DIS/IUN/UML/CSE
Cabine Secondarie Elettriche